

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-RU.HB24.B.00217/24



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Группа ПОЛИПЛАСТИК», место нахождения: 119530, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3, помещение 014; ОГРН 1045004150476; ИНН 5021013384; КПП 772901001; телефон +74957456857, адрес электронной почты: info@polyplastic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК", 119530, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3, помещение 014; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (завод-изготовитель): Общество с ограниченной ответственностью "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт", 211060, Республика Беларусь, Витебская область, Толочинский район, Кохановский с/с, 1Б, УПН: 390353931, Тел.+375(02136)59162

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Трубэксперт", место нахождения 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, ОЧАКОВСКОЕ Ш., Д. 34, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 2, ОГРН 1187746421983, ИНН 9717067855, адрес места осуществления деятельности 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, ОЧАКОВСКОЕ Ш., Д. 34, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 2, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон +74993993658, адрес электронной почты info@trubexp.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы из полиэтилена (ПЭ 100) для транспортирования газообразного топлива, номинальными наружными диаметрами от 20 мм по 225 мм документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: СТБ ГОСТ Р 50838-97 с изм. № 1-3 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия».

Наименование типа объекта: Серийный выпуск

код ОКПД 2 22.21.21.121

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) с изм. № 1 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" пункты 4.1, 4.2 раздела 4; пункты 5.1, 5.2 раздела 5; пункты 6.2, 6.3 раздела 6; пункт 7.2 табл. 4 (позиции 1-8,10) раздела 7; пункт 8.2 табл. 6 (позиция 1, 3) раздела 8; пункт 10.2 таблицы 7 раздела 10; ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) с изм. № 1 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения" подпункты 6.2.3.1 таблицы 1 (позиция 7) и 6.2.3.2 табл. 2 (стойкость к газовому конденсату) пункта 6.2 раздела 6; пункт 6.3 таблицы 3 раздела 6

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол 287-КТЗ/24 выдан 20.08.2024 ИЦ ООО "Климовский трубный завод" рег. №RA.RU.22ХИ89; протокол С74/24 выдан 10.07.2024 ИЛ АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» рег. №RA.RU.21АО97; сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RUSEXP-RU-000423, сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 № RUSEXP-RU-000424, выданы 01.06.2024 Органом по сертификации систем менеджмента ООО "Русский Эксперт", рег. № RA.RU.13НА78

Примененная схема сертификации 2с (ГОСТ Р 53603-2020)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Трубы хранят по ГОСТ 15150-69 (раздел10) в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ), при этом для труб, изготовленных из сажевых композиций, срок годности неограничен. Гарантийный срок — два года с даты продажи. Выдан взамен СС РОСС RU С-RU.HB24.B.00164/24 от 26.08.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.11.2024 ПО 25.08.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Марков Алексей Александрович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
Маркова Екатерина Сергеевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)